

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Мантуровском районе»  
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес  
Фактический адрес

156000, г.Кострома, ул.Свердлова,23 Телефон, факс (4942) 312097  
157760, Костромская область, Вохомский район, п. Вохма, ул. Первомайская, д.49  
157300, Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д.6;  
157510, Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Кооперативная д.12 Телефон, факс (49446) 31831  
ОКПО 79183908 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440443001

Зарегистрирован в Реестре органов сертификации и аккредитации испытательных лабораторий ( центров)  
№ RA. RU.511209 от «08» июня 2015 года

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 857- III  
от « 14 » июля 2020г.

Наименование пробы (образца) Вода из разводящей сети арт. скважины № 1750  
Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо) -  
Администрация Пыщугского сельского поселения Пыщугского муниципального района Костромской области

Дата и время отбора пробы (образца) 08.07.2020г. 13 час. 00 мин.  
Дата и время доставки пробы (образца) 08.07.2020г. 16 час. 15 мин.  
Цель отбора Договор № 128 от 10.02.2020г.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.»

Объект, где производился отбор пробы (образца) Колонка  
Юридический адрес: РФ.Костромская обл.,Пыщугский р-н, с. Пыщуг, ул. Чкалова, д. 1  
Фактический адрес: РФ.Костромская обл.,Пыщугский р-н, д. Носково  
(наименование, юридический и фактический адрес)

Код пробы (образца) Ст.20.857.1.2  
Изготовитель ООО «Пыщуг-ресурс»  
(наименование, фактический адрес)

Дата изготовления 08.07.2020г. Номер партии -

Объем партии 1,5 л Тара, упаковка лабораторная посуда (пластик)

НД на методы отбора ГОСТ 31942-2012 ; ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки автотранспортом в термоконтейнере

Дополнительные сведения Отсутствуют

Лицо ответственное за оформление данного протокола

Руководитель (заместитель) ИЛЦ



Подпись (с подписью) Лотова Т.С.  
Подпись Федулитова Л.Н.

Лотова Т.С.  
Ф.И.О.  
Федулитова Л.Н.  
ФИО


общее количество страниц 2 ; страница 1  
Протокол № 857- III распечатан в 2 экземплярах  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы): Сг.20.857.1.2.  
образец поступил 08.07.2020г.

Регистрационный № 505 в журнале Дата выдачи результатов исследования 14.07.2020г.

1	Запах при 20 <sup>0</sup>	1	2	балла	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup>	1	2	балла	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	1	2	балла	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,2	20 (Cr-Co)	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	<0,1	1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
6	Водородный показатель	8,96	6-9	единиц рН	РД 52.24.495-2005
7	Жесткость (общая)	0,15	7,0	<sup>0</sup> Ж	ГОСТ 31954-12 (метод А)
8	Сухой остаток	799	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
9	Железо (суммарно)	0,11	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72(метод 2)
10	Нитриты	12,2	3,3	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Б)
11	Сульфаты	175,3	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012(метод 3)
12	Хлориды	<b>401,8</b>	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
13	Аммиак	0,3	1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод А)
14	Нитраты	0,3	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Д)
15	Фториды	1,4	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
16	Бор	<b>1,61</b>	0,5	мг/л	ГОСТ 31949-2012

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Шабарова Г. Д.	
общее количество страниц 2; страница 2		

Протокол №-857-Ш распечатан в ...2...экземплярах  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ